

DIAGNOSTICO INICIAL

POZO 38

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado			SI	
Filtro de sedimentos	2.5X20	1	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	1	SI	
Suavizador				NO
Membrana	4"X40"	1	SI	
Lámpara UV	6 gpm	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado				NO
Tanque de almacenamiento				NO
Tanque de agua permeada				NO

OSERVACIONES: SE NECESITA CAMBIAR LA MEMBRANA, FILTROS, LÁMPARA UV (BULBO), OZONO; Y LOS SIGUIENTES EQUIPOS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO: **SUAVIZADOR, BOMBA DE LLENADO Y TANQUE DE AGUA PERMEADA.**

MALVAS REVOLUCIÓN

DOM. DIAZ ORDAZ No. 54

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	2	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV, RELLENO DE RESINA EN SUAVIZADOR Y CAMBIO DE OZONO PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO

MALVAS LA ARGOLLA

RAMON CORONA No. 64 B

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES:SE NECESITA REEMPLAZO DE UV, RELLENO DE RESINA EN SUAVIZADOR Y CAMBIO DE OZONO PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO.

TRINIDAD TEMASCATIO

BENITO JUAREZ No. 10

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	AP4	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	2	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	2	SI	
Suavizador				NO
Membrana				NO
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	BOSSTER	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES:NO CUENTA CON PORTA MEMBRANA NI MEMBRANA, NO ESTA EN SERVICIO, LAMPARA UV CON CARBON YA NO HAY LA REFACCION TENDRIA QUE SER POR SEPARADO, REEMPLAZO DE UV Y CAMBIO DE OZONO.

SAN NICOLAS TEMASCATIO

EUCALIPTO No. 7 B

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES:SE NECESITA REEMPLAZO DE UV, RELLENO DE RESINA EN SUAVIZADOR Y CAMBIO DE OZONO PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO.

OJO DE AGUA DE BERMUDEZ

AVE. OJO DE AGUA No. 3

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES:SE NECESITA REEMPLAZO DE UV, RELLENO DE RESINA EN SUAVIZADOR Y CAMBIO DE OZONO PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

PEÑUELAS

INSURGENTES No. 165-A

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	AP4	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	2	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	2	SI	
Suavizador				NO
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	BOSSTER	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: NO TIENE SUAVIZADOR QUE ES PARTE CLAVE EN EL CORRECTO PROCESO Y LARGA VIDA UTIL DE MEMBRANA, REEMPLAZO DE UV Y OZONO

CARRIZAL GRANDE

AVE. VALENCIANITA No. 19

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA EN SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO

LOMA BONITA

AVE. DE LAS ROSAS No. 137

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: TARJETA DE PRESS 10 QUEMADA, NO ESTA TRABAJANDO, SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

VALENCIANITA

ISABEL LA CATÓLICA No. 20 B

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	AP4	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	2	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	2	SI	
Suavizador				NO
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	BOSSTER	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: NO TIENE SUAVIZADOR QUE ES PARTE CLAVE EN EL CORRECTO PROCESO Y LARGA VIDA UTIL DE MEMBRANA, REEMPLAZO DE UV Y OZONO.

EL COMEDERITO

AV. DEL TRABAJO S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: NO ESTA TRABAJANDO FUGA EN TANQUE SUAVIZADOR SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO.

ALDAMA

SAN JOAQUIN No. 221

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado			SI	
Filtro de sedimentos	2.5X20	1	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	1	SI	
Suavizador				NO
Membrana	4"X40"	1	SI	
Lámpara UV	6 rpm	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado				NO
Tanque de almacenamiento				NO
Tanque de agua permeada				NO

OBSERVACIONES: SE NECESITA CAMBIAR LA MEMBRANA, FILTROS, LÁMPARA UV (BULBO), OZONO; Y LOS SIGUIENTES EQUIPOS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO: SUAVIZADOR, BOMBA DE LLENADO Y TANQUE DE AGUA PERMEADA.

SAN ANTONIO RICO

REVOLUCIÓN No. 28

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA DEL FILTRO SUAVIZADOR PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO.

SANTA BARBARA

VICENTE GUERRERO No. 50

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA DE FILTRO SUAVIZADOR PARA SU USO CORRECTO DEL EQUIPO.

SERRANO

20 DE NOVIEMBRE S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	AP4	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	2	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	2	SI	
Suavizador				NO
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	BOSSTER	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: NO TIENE SUAVIZADOR QUE ES PARTE CLAVE EN EL CORRECTO PROCESO Y LARGA VIDA UTIL DE MEMBRANA, REEMPLAZO DE UV Y OZONO

GUADALUPE PASO BLANCO

VENUSTIANO CARRANZA N.1

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	AP4	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	2	SI	
Filtro de carbón activado	2.5X20	2	SI	
Suavizador	3FT3	1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	BOSSTER	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE UV Y OZONO, EL SUAVIZADOR REQUIERE CAMBIO DE RECARGA DE RESINA 3FT3, FALLA BOMBA AP4 CAMBIO

CONEJO
PUEBLA S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO PARA SU USO CORRECTO, TARJETA PRESS 10 QUEMADA

PASO BLANCO
MIGUEL HIDALGO S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES:FALTA INSTALAR, SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA PARA FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

NORIA DE CAMARENA

ALVARADO No. 133

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA DE FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

LA CAJA

AV. INSURGENTES No. 147

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: NUEVA FALTA INSTALAR

RIVERA DE GUADALUPE

INDEPENDENCIA No. 8

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA A FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

SAN JOSE DE LAS CRUCES

PROL. ABASOLO S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA A FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

EL ROMERAL

18 DE AGOSTO No. 40

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA A FILTRO SUAVIZADOR, TARJETA PRESS10 QUEMADA

LAGUNA LARGA

AV. LAZARO CARDENAS No. 44

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTIENE	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA A FILTRO SUAVIZADOR, PARA EL USO CORRECTO DEL EQUIPO.

MUNGUÍA

MIGUEL HIDALGO S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA PARA FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

PURÍSIMA DEL PROGRESO

VENTA DE PROGRESO S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA PARA FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

POTRERO DE LA NORIA

PEDREGAL ESQ. PRINCIPAL S/N

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEEEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA PARA FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.

SAN VICENTE

5 DE MAYO No. 5

EQUIPO	MEDIDA	CANTIDAD	CONTENIDO	
Bomba para tren de filtrado	1.0HP	1	SI	
Filtro de sedimentos	4.5X10	1	SI	
Filtro de carbón activado	4.5X10	1	SI	
Suavizador		1	SI	
Membrana	4X40	1	SI	
Lámpara UV	6	1	SI	
Ozono		1	SI	
Bomba de llenado	0.8HP	1	SI	
Tanque de almacenamiento			SI	
Tanque de agua permeada			SI	

OBSERVACIONES: SE NECESITA REEEEMPLAZO DE UV Y OZONO, RELLENO DE RESINA PARA FILTRO SUAVIZADOR PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.