



**IRAPUATO**  
MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

## TARJETA INFORMATIVA

27 de marzo de 2021

**TI-OMP-102**

**Departamento:** Operación y Mantenimiento de Pozos

**Asunto:** Maniobras Pozo 75

Por este medio se informa que el día 26 de abril se realizó maniobra de desinstalación de equipo motor flecha hueca y bomba vertical del pozo 121 ubicado en expo fresas la bomba y flechas sufrieron daño mecánico.

### DESINSTALACION

- MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA MARCA SIEMENS N° B06TESP.71  
13 DE 100 HP
- 32 TRAMOS DE COLUMNA DE 6"
- 32 FLECHAS 13/16 "

El día 27 de ABRIL se realizaron Instalación de equipo de bombeo sumergible.

### INSTALACION

- Motor marca KSB sumergible n° ksb2008370101 de 20.1 hp (nuevo)
- Bomba marca KSB sumergible n° p-22000103709170 (NUEVO)
- 100 METROS Cable sumergible 3 X 1/ 0

### ADICIONALES

Se solicita que sea Maquinado de COPLE mixto de 6" en acero al carbón y Fabricación de tapa para cabezal de transmisión

**OMAR JUÁREZ PADILLA**  
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

**Miguel Alanis Barroso**  
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Evidencia fotográfica






**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021



Seguimiento de actividades en pozo Valencianita:

27 de mayo 2021

Se realiza maniobra de desinstalación de equipo de bombeo con apoyo de la JAPAMI por medio de proveedor Salvador Valadez.

28 mayo de 2021

- Se toma video diagnóstico de pozo con proveedor Mario Araiza observando nivel dinámico a los 39 m, ranuras semitapadas, colapso a los 63 m, profundidad libre a los 90.5 m.

Recomendaciones después del video:

- Reparar daño de ademe a los 63.5 m
- Realizar aforo de pozo para conocer su capacidad de extracción
- Con base en el aforo calcular equipo de bombeo requerido
- Realizar maniobra de instalación con equipo requerido para la población





**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

26 de mayo de 2024 21

**TI-OMP-0120**

**Departamento:** Operación y Mantenimiento de Pozos

**Asunto:** Video diagnóstico pozo Valencianita


### **TARJETA INFORMATIVA**

Se informa que se realizara maniobra atendiendo el folio 0002866161 en el pozo de comunidad Valencianita a petición de la población ya que para la JAPAMI es importante que todos los ciudadanos cuenten con servicio de agua potable, se realizaran los siguientes servicios:

- Desinstalación e instalación de quipo de bombeo.
- Video diagnóstico del pozo.

En referencia al video diagnostico solicitado del pozo, le informo que actualmente no se cuenta con presupuesto en la partida presupuestal del departamento de operación y mantenimiento de pozos para realizar dicho servicio por lo que se solicita autorización para realizar dicho servicio con el proveedor Mario Araiza prolongando su fecha de pago hasta una modificación presupuestal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

  
OMAR JUÁREZ PADILLA  
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

  
ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA  
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS